

**АНКЕТА**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 31" - «приемный покой»**

**1037828003927**

ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности объекта** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. **85.11.1**

ОКВЭД  
основной

2

ОКВЭД  
дополнительный

3. и т.д.

ОКВЭД  
дополнительный

**Форма собственности** | **13**

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

**Организационно-правовая форма** | **75203**

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя объекта**

**Главный врач**

**Рывкин А.Ю.**

**Телефон, факс руководителя объекта**

**Тел. (812) 235 – 11 - 04**

**Факс**

**E-mail объекта**

**b31@zdrav**

**Юридический адрес объекта**

**197110**

**г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, дом 3.**

(индекс)

(почтовый адрес)

**Фактический адрес объекта**

**197110**

**г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, дом 3.**

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование организации владельца (арендатора) объекта**

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 31"**

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта**

**197110 (индекс)**

**г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, дом 3.**

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации (собственника)**

**Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга**

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес вышестоящей организации**

**191023**

**Санкт-Петербург,  
Малая Садовая ул., д. 1**

(индекс)

(почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации**

**Телефон, факс руководителя вышестоящей организации**

**Тел. (812) 63-555-63**

**Факс (812) 314-18-14**

**E-mail руководителя вышестоящей организации**

**kzdrav@gov.spb.ru**

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Подходы к объекту, пути движения</b>									
<b>1.1</b>	Пути пешеходного движения к объекту от остановки общественного транспорта до территории									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	отсутствует		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	отсутствует			
<b>1.2</b>	Наружные лестницы на пути пешеходного движения к объекту от остановки общественного транспорта до территории									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)					
		0	0	0						
<b>1.3</b>	Пандусы: стационарные на пути пешеходного движения к объекту от остановки общественного транспорта до территории									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)					
		0	0	0						
<b>1.4</b>	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на пути пешеходного движения к объекту от остановки общественного транспорта до территории									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)					
		0	0	0						
<b>1.5</b>	<b>Пути пешеходного движения по территории в приёмное отделение Подходы к объекту, пути движения</b>									
	Название зоны Пути движения				Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	4,0	не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,07	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	Не соответствует		п. 4.1.11	
		0	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	отсутствует		п.4.3.4, рис.Д.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	отсутствует			
1.5	Наружные лестницы на пути пешеходного движения к объекту приёмный покой									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	4,30	Не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,0	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	отсутствие		п.5.2.11	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	отсутствие			
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,0	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.6	Пандусы: стационарные на пути пешеходного движения к объекту									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)					
	Дублирование лестничного марша	0	1	1						
1.7	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на пути пешеходного движения к объекту от остановки общественного транспорта									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" (см. прим. п.5)					
		0	0	0						
2	<b>Входной узел</b>									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – пути пешеходного движения (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		
		1	1	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,0	Не менее 1,35		
		1	1	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Отсутствие		п.5.2.11	
		1	1	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	Соответствие		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	Отсутствие			
		1	1	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,30	0,27-0,33	п.5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны Дублирующий наружную лестницу				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – дублирование лестничного марша на пути движения (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		1	1	1	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%).	17%	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		1	1	0	Ширина между поручнями «К»	м	1,0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		1	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,92	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		1	1	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
		1	1	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5		
		1	1	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5		
		1	1	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п. 4.1.16	
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	не соответствует		п. 4.1.16	
		1	1	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,30	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	0,0	Не менее 1,0	п.5.2.13	
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	(%).	0,0	Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0,0	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0,0	Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		0	0	0	«К»	наличие	отсутствуют		п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		0	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	отсутствие		п. 5.1.3	
		1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	в наличии		СП 35-101-2001, п.3.17	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	0	Ширина «К»	м	1,04	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	отсутствует		п. 5.4.1	
	Название зоны– дверь эвакуационного выхода				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		1	1	1	Ширина «К»	м	0,80	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,14	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	отсутствует		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы выход эвакуационный									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,0	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,0	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	не требуется		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,05	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0,0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	соответствует		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
		0	0	0						
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		0	0	0						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		0	0	0						
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0						
3.8	Лифты									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		0	0	0						
4	<b>Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		1	1	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие			п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны									
	Регистратура									
		0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		0,0			
		0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	0,0	12		п. 7.1.13
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	0,0	18		п. 7.1.13
		1	1	1	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	1.10	Не более 0,85		п.7.1.9, рис.Д12
		0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	отсутствие			п. 7.1.8
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
		0	0	0						
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны									
		0	0	0						
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны									
		0	0	0						
5	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b> (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,2	Не менее 0,75		п.5.3.3 рис.Д.11
		1	1	1	Ширина кабины «К»	м	0,9	Не менее 1,65		
		1	1	1	Глубина кабины «К»	м	0,95	Не менее 1,8		
		1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,60	Не менее 0,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	отсутствуют			
		0	1	1	Крючки для одежды, кистей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	отсутствуют			
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	отсутствует		п. 5.3.6	
		0	1	1	Обозначение символом доступности на двери общей уборной ««К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	отсутствует		п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		0	0	0						
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны				"Городская клиническая больница № 31" пр. Динамо д.3 литер А – (приемный покой) (наименование ОСИ (см. прим. п.5))					
		0	0	0						

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

240-21-92  
телефон

Согласовано:

телефон

Должность

*Татьяна Влас*

Должность руководителя обследованного  
объекта

О.А. Юмеров

ФИО

*А. Ю. Юмеров*

ФИО



«17» апреля 2017г.

201 г.

